



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100

www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese

Tájékoztató a szennyvízközművek üzemeltetési helyzetéről

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2014. június 20-i ülésére

| Tárgyalja | Ülés | Szavazás |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Szociális bizottság | <input checked="" type="checkbox"/> Nyílt | <input checked="" type="checkbox"/> Nyílt szavazás |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság | <input type="checkbox"/> Zárt | <input type="checkbox"/> Titkos szavazás |
| <input type="checkbox"/> Közbeszerzési Bizottság | | <input type="checkbox"/> Egyszerű többség |
| <input checked="" type="checkbox"/> Képviselő-testület | | <input checked="" type="checkbox"/> Minősített többség |

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014. évi munkaterv elfogadásakor döntött a Képviselő-testület arról, hogy tájékoztatást kér a települési szilárd és folyékony hulladékgazdálkodási tevékenység helyzetéről, a létesítmények állapotáról, üzemeltetéséről.

A szolgáltatókat megkerestem, felkértem őket tájékoztatóik elkészítésére. Megkeresésemre a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. az előterjesztéshez csatolt beszámolóját elkészítette.

A Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. felkérésemnek nem tett eleget. A szolgáltatóval a közeljövőben célszerűnek látom tárgyalásokat kezdeményezni a 2015. évi terveikről, a további együttműködés lehetőségeiről. A szolgáltató a 2014. évi együttműködési feltételek tárgyalásakor jelezte, hogy 2015. évtől változások várhatók. Jelenlegi szerződésünk év végén lejár.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Rétság, 2014. június 10.

Vargáné Fodor Rita
a jegyző általános helyettese

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:

3. Jogszabályi háttér:

4. Határozati javaslat

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014. (VI.20.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Tájékoztató a szennyvízközművek üzemeltetési helyzetéről szóló napirendet.

A Képviselő-testület a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. tájékoztatóját a szennyvízközművek üzemeltetési helyzetéről tudomásul veszi.

A Képviselő-testület a települési szilárdhulladék gazdálkodás 2015. évi lehetőségeiről tájékozódni kíván. Utasítja Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. vezetőjével kezdeményezzen előkészítő tárgyalásokat.

Határidő: DMRV Zrt. értesítésére 2014. június 30., Zöld Híd Kft-vel egyeztető tárgyalások kezdeményezésére 2014. július 31.

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Záradék:

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz

Dr. Varga Tibor
jegyző



DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.

Rétság Város Polgármesteri Hivatala
Vargáné Fodor Rita úrnő helyettese részére
E-mail: jegyzo@retsag.hu

Kelt: 2014.06.02.
Ikt.sz: DMRV/10547-//2014/SZO
Ügyintéző: Dékány Ferenc
Melléklet:

Válaszlevelükben kérjük iktatószámunkra hivatkozni!

Tárgy: Rétság városi szennyvízelvezető és -tisztító telepi létesítmények üzemeltetési helyzetéről tájékoztató

Tisztelt Vargáné Fodor Rita Úrnő!

Hivatkozva a 2014.05.25-én kelt 517/2014/101 iktatószámú megkeresésükre, az Önkormányzat Képviselő-testületének június havi ülése „**Tájékoztató a települési szilárd és folyékony hulladékgazdálkodási tevékenység helyzetéről, a létesítmények állapotáról, üzemeltetéséről**” napirendi pontjához az alábbi tájékoztatást adjuk.

Tényszerűen **DMRV Zrt. nem végez hulladékgazdálkodási tevékenységet Rétságon**, csak az Önkormányzat tulajdonában lévő szennyvízkozművek közszolgáltatói üzemeltetését végzi. Ezért csak a szennyvízkozművek üzemeltetési helyzetéről tudunk tájékoztatást adni, de említjük, hogy a „**nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz**” – közkeletű néven: szippantott szennyvíz – korábbi elnevezéssel települési folyékony hulladék (TFH) 2013.01.01-től kikerült a hulladékkörből és a vele kapcsolatos közszolgáltatói tevékenységek részletes szabályait a **455/2013. (XI.29.) Korm. rendelet** foglalja össze.

1.) Szennyvízcsatorna hálózat

A Rétsági szennyvízelvezető hálózattal kapcsolatban az alábbi javaslatokat tesszük:

- A honvédségi lakótelep hálózata nem a mi kezelésünkben van. Javasoljuk megvizsgálni a lakótelepen képződő szennyvizet továbbító szennyvíz átemelő kiváltását egy gravitációs csatorna kiépítésével, mellyel a szennyvíz átemelés nélkül a városi szennyvíztisztító telepre lenne vezethető.
- A szennyvíztisztító telepi végátemelőbe javasolunk 2 db dugulásmentes szivattyú beszerzést és beépítést.
- A hálózaton 2013. évben 33 db hibaelhárítás történt.


2.) Szennyvíztisztító telep


Információk a telep üzemeltetésével kapcsolatban.

- A magasan földfelszín fölé kiemelt fém műtárgyak nem kedveznek a téli üzemeltetésnek, az alacsony vízhőmérséklet eleve akadálya az ammónium lebontás beindulásának. Megvizsgálandó a kiemelt műtárgyak hőszigetelésének felújítása, cseréje.
- Az iszaprecirkuláció mértéke alacsony, szükség lenne nagyobb teljesítményű szivattyúk beépítésére és szabályozhatóvá tételére.
- Komoly technológiai gondot jelent, hogy az iszappréselés időszakában (naponta több óra) nem lehet párhuzamosan biztosítani az iszaprecirkulációt. Szükséges lenne megoldani az iszaprecirkuláció és a fölős iszapelvételel "egyenletes", folyamatos biztosítását.
- Javasoljuk iszapsűrítő - tároló medence kialakítását az iszap víztelenítés zavartalan és magasabb hatásfokú, gazdaságosabb üzemeltetése érdekében.
- Ugyancsak időszerű a levegőztető elemek felülvizsgálata, és szükséges cseréje, több mint 10 évesek, hatásfokuk jelentősen leromlott.
- Egyre gyakrabban fordul elő a telep hidraulikai túlterhelése is, ami a telep bővítésének szükségességét is felveti, a rendszer felülvizsgálatát mindenképpen indokoltnak tartjuk.
- Szükséges a gépi rács kapacitásának felülvizsgálata is.
- Indokolt lenne az üzembiztonság szempontjából a távfelügyeleti rendszer kiépítése a Balassagyarmati telepre, ahol állandó ügyelet biztosíthatja az esetenként szükséges azonnali technológiai beavatkozásokat.
- A szennyvíztisztító telepen 2013. évben 19 db hibaelhárítás történt.

Kérjük tájékoztatásunk szíves figyelembevételét.

Tisztelettel:


BALOGH ZSOLT
műszaki igazgató


PÁLMAI GÁBOR
szolgáltatási osztályvezető

Kapják: Címzett, STI, CFM, KVM, SZO-MUB, SZO + Irattár

Levél cím: 2601 Vác, Pf. 96. • Telefon: 27-511-500 • Fax: 27-316-199 • Adószám: 10863877-2-44 • www.dmrvzrt.hu

